

宣恩县水利局

B

对县十九届人大三次会议第 37 号建议的答复

尊敬的田正友代表：

你提出的《关于椿木营乡集镇供水管网改造提升的建议》已收悉，现答复如下：

一、你所提出的关于椿木营乡集镇供水管网改造提升的建议十分好，椿木营集镇水厂设备老化严重，供水管道铺设时间久远，出现堵塞、损坏现象，通过对集镇水厂以及供水管网进行改造升级，能够有效提升管网输水效率，保障群众日常生产生活用水需求。

二、根据《宣恩县“十四五”水安全保障规划报告》内容，我局按照乡村振兴和城乡融合发展要求，着力完善农村供水工程格局，开展实施《宣恩县供水城乡一体化项目》，依托此项目对椿木营乡集镇水厂进行改造，供水管网进行换新延伸，其他配套设施补充完善，项目总概算投资 35990.69 万元。

三、椿木营水厂及管网改造项目计划总投资 352.22 万元，其中建筑工程投资 71.44 万元、机电设备及安装工程投资 146.03 万元。主要内容为水厂改造以及建设水厂至 4 个村（长槽村、勾腰坝村、白果坪村、杨柳坨村）的配水管网并改造部分现状管

道及水表井，管网统一采用 PE 管，总长度 11.25km，深埋时管道采用土方回填；风化岩浅埋时采用外包 C15；明敷时设镇、支墩，管道外包保温材料，确保延长使用寿命，降低椿木营乡高山气候所带来的冻凌损害。此项目完成后，能够有效缓解椿木营乡季节性供水难的问题。

下一步，我局将围绕《宣恩县供水城乡一体化项目》，积极努力推进椿木营乡集镇水厂及官网改造项目开工实施，保障群众用水需求。



主管领导姓名：黎先锋

联系电话：13886782885

经办人姓名：秦阳

联系电话：15171041500

邮政编码：445500

抄送：县人大代表工作委员会（2份）

县督查考评办公室（2份）